



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61, UND_SPb@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Центрального района

Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 274-88-70, факс 274-88-71

Предписание № 2-25-831/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 100 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад № 100 Центрального района СПб.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Центрального района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Скопцова Алексея Александровича от 31 января 2014 года № 2-25-83, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00мин. по 12 ч. 00мин. 22 января 2014г., с 10ч. 00мин. по 12ч. 00мин. 23 января 2014г., с 10 ч. 30 мин. по 11ч.30мин. 31 января 2014г., инспектором ОНД Центрального района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, лейтенантом внутренней службы Спиридоновой Еленой Александровной проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты: помещений детского сада по адресу: г. Санкт-Петербург, Свечной пер., д. 23, совместно с заведующей ГБДОУ д/с № 100 Белюковой О.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Батареи центрального отопления, выступающие из плоскости стен, не установлены в ниши или не подняты на высоту не менее 2,2 м.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопо-	01.09.2014г.	

		жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 4.4.4		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе подать в орган ГПН, издавший распоряжение на проверку, в пятнадцатидневный срок с даты получения предписания возражение в письменной форме или в трехмесячный срок обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНД Центрального района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)



Б.А. Спиридонова

«31» января 2014 г

Предписание для исполнения получил:



Белюкова О.В. – заведующая детским садом.

«31» января 2014 г