



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61, UND\_SPb@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности Центрального района Санкт-Петербурга**

191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 274-88-70, факс 274-88-71

**Предписание № 2-25-88/1/2**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 100 комбинированного вида Центрального района СПб;**

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

**(ГБДОУ детский сад № 100 комбинированного вида Центрального района СПб)**

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Центрального района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Скопцова Алексея Александровича № 2-25-88 от 21 января 2014 года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 17,19,24,28 февраля 2014 г., инспектором ОНД Центрального района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Спиридоновой Еленой Александровной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, занимаемыми ГБДОУ детский сад № 100 комбинированного вида Центрального района СПб по адресу: Санкт-Петербург, Марата ул., д. 84/18.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации допускается применение материалов неопределенной пожарной опасности для покрытия пола в общих коридорах 1го этажа (линолеум)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 4.3.2	13.01.2015	
2.	Строительные конструкции деревян-	Технический регламент о	13.01.2015	



	ной лестницы между группами №9 и №11 не имеют требуемого предела огнестойкости	требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; п. 2 ст. 87, табл. 21.		
3.	В помещении мойки группы № 9 светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 в	13.01.2015	
4.	В полу на путях эвакуации (при входе с ул. Звенигородская) допущен перепад высот менее 45 см.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 4.3.4	13.01.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Центрального района  
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу


«28» февраля 2014 г.



Е.А. Спиридонова

Предписание для исполнения получил:  
Заведующая ГБДОУ д/с № 100 комбинированного вида Центрального района СПб Белокова  
О.В., действующая на основании устава

«28» февраля 2014 г.

  
(подпись)